

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

João Pessoa/PB, 28 de novembro de 2018


À Comissão Permanente de Licitação/PRA

Assunto: Análise das propostas para os itens do Pregão Eletrônico SRP 42/2018

Prezado Pregoeiro, em atenção à solicitação para análise das marcas/modelos ofertadas nas propostas do Pregão Eletrônico SRP nº. 42/2018, apresentamos abaixo o seguinte parecer:

ITEM	EMPRESA	MARCA/MODELO	MOTIVO DA ACEITAÇÃO OU RECUSA (JUSTIFICAR)
16	ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME CNPJ 18.044.711/0001-23	Marca: Ventidelta Fabricante: Ventidelta Modelo / Versão: Ventidelta_ Exaustor_Linha_Pesada_Baixa_Rotacao_20	MOTIVO DA RECUSA: item 16 edital 42 2018 se descreve um EXAUSTOR AXIAL COM VAZÃO DE 12,5 M3/MIN o que equivale a 750 m3/h. O catalogo enviado pelo fornecedor-candidato descreve um exausto Venti-Delta com vazão de 180 m3/h, isto é 24 % da capacidade de vazão solicitada no Edital. Por tanto não atende a descrição do edital.

Na oportunidade, reitero a V.Sa. votos de estima e elevada consideração.
Atenciosamente,


COSME RAFAEL MARTINEZ SALINAS
Coordenador do Laboratório de Hialotécnica – UFPB
Matrícula 2438978